



Vang kommune

Rørleggermester Svein Olsen & sønner v/Rune Olsen
Øvrevegen 4
2953 BEITOSTØLEN

Dykkar ref.:

Vår ref.:

HEMAND-2022004653 -2

Arkiv:

K2-M45, GBNR-5/164

Vår dato:

06.08.2026

Saksnr.	Utval
151/26	Hovudutval for utvikling

Delegert vedtak - Utsleppsløyve med vilkår Gnr 5 bnr 164

Tillaten løysing

Løyvet til utslepp av sanitært avløpsvatn gjeld frå 06.08.2026, og vi har gitt løyvet med heimel i forureiningsforskrifta § 12-5. Løysinga vi har gitt løyve til, er eit 4m³ gråvannsreinseanlegg (Odin GVR-1 eller liknande) med infiltrasjonsgrøft. Det blir lagt ned 110mm PVC/PP røyr mellom hytte, gråvannsfiler og infiltrasjon. Løyvet gjeld for 5pe.

Vilkåra for løyvet

Vang kommune har gitt løyvet på bakgrunn av opplysningane i søknaden av 28.07.2026.

Vilkåra for løyvet er at du skal etablere og drive utsleppet frå gnr. 5 og bnr. 164 i samsvar med

- krava i forureiningsforskrifta §§ 12-7 til 12-13 (sjå vedlegg).
- opplysningane i søknaden av 28.07.2026 (sjå vedlegg).
- forureinar forpliktar seg til å forhalda seg etter forskrift og vedtak frå kommunen og kommunale renovasjonsteneste (sjå vedlegg).
- Du må følgje serviceavtalen for anlegget. Løyvet er berre gyldig så lenge du følgjer og opprettheld denne eller tilsvarande avtale. Eiger av eigedom er ansvarleg for drift og vedlikehald jf. forureiningslova §24.
- Forureinar forpliktar å informere Vang kommune som forureiningsmyndigheit om nedlegging eller stans av anlegget.
- Det må sikrast nødvendig tilkomst for kommunal renovasjon. Avstand frå oppstillingsplass til avlaupsanlegg bør ikkje vere lenger enn 15 m, jf. forskrift frå Valdres kommunale renovasjon (sjå vedlegg). Kumlokka skal vere forsvarleg sikra til kvar tid. Dei skal ikkje dekkjast til, men vere tilgjengelege for inspeksjon og tømning.

- forureiningsmyndigheit kan endre, gjere om eller trekke tilbake løyve jf. forureiningslova § 18.
- Det kan i framtida vere aktuelt å samanslå anlegg til felles reinseanlegg. Då skal alle påkoblast til nærmaste eigna felles anlegg.
- **det skal bli sendt inn ein ferdigmelding etter avlaupsanlegg er ferdigbygd.**

Vurdering:

Dette høyrer til Målnes reguleringsområdet med berre gråvatn som tillaten løysing for utslepp. Eigedomen er plassert isolert med ingen naboar i nærleik innanfor veg/grøftebarriere. Det er utført infiltrasjonstest. I dette tilfelle held det, sidan det er utført ein meir detaljert VA-undersøkelse i forbindelse med reguleringsplan, og at dette gjeld eit gråvannsreinseanlegg.

Tiltaket og utsleppet vil med større sannsyn ikkje påverke naturmangfaldet jf. §7 i naturmangfaldslova. Det er svært få hytter i dette området som har bygd reinseanlegg. Er det fleire i framtida som vil bygge, vil det med stor sannsyn kome krav om påkobling. Totalbelastning på vassresipient er foreløpig innanfor grenseverdi jf. vassforskrifta.

Du og aktuelle partar kan klage på vedtaket

Du kan klage på vedtaket, jamfør forvaltningslova § 28. Fristen for å klage er **tre veker**. Hugs å grunngi klagen og føre opp kva endringar du ønskjer. Send klagen til post@vang.kommune.no. Også andre som dette løyvet til utslepp vedkjem, for eksempel nære naboar, kan klage på vedtaket. Dersom nokon klagar på løyvet, installerer du anlegget på eigen risiko. Kommunen kan bestemme at løyvet ikkje kan takast i bruk før klagen er avgjort. Kommunen si avgjerd om dette kan ikkje påklagast, jamfør forvaltningslova § 42.

Du har rett til å sjå dokumenta i saka

Du har også rett til å sjå alle dokumenta i saka, jamfør forvaltningslova §§ 18 og 19. I denne saka er dokumenta offentlege, og alle som ønskjer, har rett til å sjå og gjere seg kjende med dei.

Du må betale eit saksbehandlingsgebyr

Kommunen si behandling av søknader om løyve til utslepp er omfatta av ei gebyrordning, sjå gebyrregulativet til kommunen. Du må betale eit gebyr på kr 8500 for kommunen si behandling av søknaden.

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål til saka, kan du ta kontakt med Vang kommune på telefon 61 36 94 00 eller post@vang.kommune.no.

Vedtak:

Med heimel i kommunelovas § 5-3, jfr. delegeringsreglement vedteke i sak KS 032/25, jf. plan- og bygningslovas §§ 20-1 a, 20-3 og jf. forureiningsforskrifta § 12-5 gir Vang kommune løyve til etablering av avløpsanlegg og løyve til utslepp av sanitært avløpsvatn på eigedomen med gnr. 5 og bnr. 164.

Løyvet gjeld frå 06.08.2026.

Med helsing

Andris Hemsing

Rådgjevar tilsyn og spreidd avløp

Dir. tlf.: 906 56 136

E-post: andris.hemsing@vang.kommune.no

Etter rutinane våre er dette dokumentet godkjent og sendt utan underskrift.

Vedlegg

VKR forskrift om tømning og tilsyn av mindre avløpsanlegg i Valdres	301741	06.08.2026
Vedlegg - standardkrav i forureiningsforskrifta kapittel 12	301742	06.08.2026